

ร่าง

ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ UPS สถานีหลัก ๓๙ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ UPS สถานีหลัก ๓๙ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ตามรายการ ดังนี้

ชื่อแบตเตอรี่ UPS สถานีหลัก	จำนวน	๑	โครงการ
๓๙ สถานี			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ或者其他รายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารที่แล้วความคุ้มกันเข่นว่ามัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒..๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจอีกครั้งแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๑๒..๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒..๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒..๑ (๑) ข้อ ๑๒..๑ (๒) และข้อ ๑๒..๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองงบเงินสินเข้าที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีเงินสินเชื่อจากรนาการไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒..๔ กรณีตามข้อ ๑๒..๓ - ๑๒..๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมตาม

พระราชบัญญัติมະลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

๑๓. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเบตเตอรี่จากผู้ผลิตโดยตรง โดย

มีเอกสารมาแสดง

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องมีผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง UPS อย่างน้อย ๕ ปี

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกร ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตาม

พระราชบัญญัติวิศวกร

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๘๐-๒๗๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการและอัตราค่าใช้จ่ายของงานทั้ง
โครงการ โปรดสอบถามตามมายัง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pawineet@thaipbs.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่
โดยยังคงการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์)

รองผู้อำนวยการ

องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ร่าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อแบบเตอรี่ UPS สถานีหลัก ๓๙ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) จึงต้องเป็นเรียกว่า "ส.ส.ท." มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อแบบเตอรี่ UPS สถานีหลัก ๓๙ จำนวน ๑ โครงการ
สถานี

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

- (๑) หลักประกันการเสนอราคา

- (๒) หลักประกันสัญญา

- ๑.๕ บញ្ជី

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์รวมกัน

- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

- ๒.๗ ไม่เป็นบุคคลมະลาย
- ๒.๘ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๙ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๑๑ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka
- ๒.๑๒ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส.ส.ท. ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นร่วนนั้น
- ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ขอกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
- สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
กรณีที่ขอกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า
- ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๒.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๒.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดा

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๒.๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๑๒.๑ (๑) ข้อ

๒.๑๒.๑ (๒) และข้อ ๒.๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในเทพรับ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๒.๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๒.๑๒.๑ และข้อ ๒.๑๒.๓ ไม่เข้าบังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติมลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบเตอรี่จากผู้ผลิตโดยตรง โดยมีเอกสารมาแสดง

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง UPS อย่างน้อย ๕ ปี

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกร ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร
ควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อ

จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายield="block">หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี
การรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายield="block">ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้อง^{ห้าม}
แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน
หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้
ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่
รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ
ถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเตลล์อกแล๊ก/หรือแบบรูปรายการและอีดิคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๔

(๓) สำเนาใบอนุญาตวิศวกรควบคุม พร้อมลงนามรับรองสำเนา
(๔) เอกสารยืนยันจากผู้เสนอราคาว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการติด

ตั้ง UPS อ阳น้อย ๕ ปี

(๕) เอกสารชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนด (State of Compliance: SOC) ให้ส่งมอบไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ ผ่านอีเมล DontreeT@thaipbs.or.th และ PrathanaT@thaipbs.or.th ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันยื่นเสนอราคา

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนด ซึ่งจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดซึ่งจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า

จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับตั้งจาก

วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตามข้อกำหนดคุณลักษณะ ไปพร้อมการเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว นี้ ส.ส.ท. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอ ทั้งหมด เนื่องจาก ทั้งหมดเป็นเอกสารของทางราชการ ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาก่อนที่ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา ยื่นข้อเสนอและเสนอราคานี้แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาก่อไป โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ ส.ส.ท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ ส.ส.ท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ ส.ส.ท. จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ ส.ส.ท.

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาน้ำหนึ่งเดียวที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ภาษี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคាលรร์อ้มกับการเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

หมายเหตุ : หลักประกันการเสนอราคาเป็น "แคชเชียร์เช็ค" โปรดระบุสั่งจ่าย องค์กร กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไม่ต้อง (ส.ส.ท.)

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายและระเบียบของประเทศไทย

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็ต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส.ส.ท.ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น.

๗.๑

๗.๒

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ

ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมรายการที่สัญญาไว้รวมมาดำเนินให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานี้ ส.ส.ท.จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ ส.ส.ท.ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกว่าซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส.ส.ท.จะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส.ส.ท.

จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ ชื่อแบบเทอร์รี่ UPS สถานีหลัก ๓๙ สถานี

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

ประกอบด้วย

(๒.๑) ระยะเวลาการรับประกัน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๑๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ระยะเวลาการรับประกันรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต ๑ ปี + รับประกัน จากผู้ขาย ๒ ปี ได้ ๔๐ คะแนนรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต ๒ ปี + รับประกันจากผู้ขาย ๑ ปี ได้ ๗๕ คะแนน รับประกันจากผู้ผลิต ๓ ปี ขึ้นไป ได้ ๑๐๐ คะแนน

(๒.๒) รายการตรวจสอบคุณภาพแบบเทอร์รี่ในช่วงการรับประกัน

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๕.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ รายการตรวจสอบคุณภาพแบบเทอร์รี่ในช่วง การรับประกันวัดค่าแรงดันไฟฟ้า ได้ ๔๐ คะแนนวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และค่าความต้านทานภายใน ได้ ๗๕ คะแนนวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และค่าความนำไฟฟ้า ได้ ๗๕ คะแนนวัดค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าความต้านทานภายใน และค่าความนำไฟฟ้า ได้ ๑๐๐ คะแนน

(๓) ข้อเสนอค้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๓.๑) ผลการทดสอบอายุการใช้งานหรือความทนในการใช้งาน

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ผลการทดสอบอายุการใช้งานหรือความทน ในการใช้งาน ที่อุณหภูมิ ๔๐ องศาเซลเซียสตั้งแต่ ๒๖๐ วันแต่ไม่ถึง ๔๐๐ วัน ได้ ๒๐ คะแนน, ตั้งแต่ ๔๐๐ วันแต่ไม่ถึง ๗๕๐ วัน ได้ ๔๐ คะแนน, ตั้งแต่ ๗๕๐ วันแต่ไม่ถึง ๑,๑๐๐ วัน ได้ ๖๐ คะแนน, ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ วัน

แต่ไม่ถึง ๑,๗๐๐ วัน ได้ ๘๐ คะแนนตั้งแต่ ๑,๗๐๐ วันขึ้นไป ได้ ๑๐๐ คะแนน

(๓.๒) อายุการใช้งานที่ออกแบบ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ อายุการใช้งานที่ออกแบบสูงกว่าข้อกำหนดไม่เกิน ๑ ปี ได้ ๕๐ คะแนนสูง กว่าข้อกำหนดมากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี ได้ ๗๕ คะแนนสูงกว่าข้อกำหนดมากกว่า ๒ ปี ขึ้นไป ได้ ๑๐๐ คะแนน

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย ได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอราย ละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ส.ส.ท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ ส.ส.ท. มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจตนาที่จริง เพิ่มเติมได้ ส.ส.ท. มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ส.ส.ท. ทรงไว้สิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราค่าที่ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ส.ส.ท. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ส.ส.ท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อ เสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อ เสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือส.ส.ท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอหน้าจิ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้อ้างได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขอจิ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ ส.ส.ท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไว้มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ฯ จากส.ส.ท.

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาส.ส.ท.อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ ส.ส.ท. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ นี้ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ ส.ส.ท. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส.ส.ท. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ส.ส.ท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือرافท์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือرافท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ رافท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบตรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อส.ส.ท. ได้รับ

มอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ส.ส.ท. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส.ส.ท.ได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคากลางสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งจากวันที่ ส.ส.ท. ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อส.ส.ท.ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อส.ส.ท.ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มิเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข้าเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเบ็นนั่นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส.ส.ท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส.ส.ท.จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้

ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของส.ส.ท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ ส.ส.ท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส.ส.ท. ไม่ได้

(๑) ส.ส.ท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ข้นการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ส.ส.ท. หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ส.ส.ท. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับส.ส.ท. ไว้ชั่วคราว

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

พฤษจิกายน ๒๕๖๗

รายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อ

(Terms of Reference : TOR)

โครงการแบตเตอรี่ UPS สถานีหลัก 39 สถานี

1. ความเป็นมา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปัจจุบันสำนักวิศวกรรมเป็นผู้ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้กับประชาชน ออกอากาศด้วยช่องรายการ Thai PBS ช่อง 3 ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องรายการ ALTV ช่อง 4 ของสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่องรายการ 8 ช่อง 27 ของบริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย จำกัด ช่องรายการ JKN ช่อง 18 ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด และช่องรายการ 3HD ช่อง 33 ของบริษัท ปีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด มีพื้นที่ให้บริการโทรทัศน์ครอบคลุมร้อยละ 95.1 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ

สำนักวิศวกรรม ดำเนินการกำกับ ควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่ ให้กับเครื่องส่งโทรทัศน์และอุปกรณ์ส่วนควบ ให้สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลาที่สามารถให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์สำหรับผู้ใช้แต่ละรายไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.98 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปีต่อสถานีหลัก ซึ่งในการบำรุงรักษาดังกล่าวจะมีอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่สามารถซ่อมบำรุงได้

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply: UPS) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความต่อเนื่องของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ออกอากาศ ซึ่งเครื่อง UPS ที่ ส.ส.ท. ใช้ในระบบออกอากาศปัจจุบัน ได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีการเสื่อมสภาพตามสภาพแวดล้อมและอายุการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS ที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ และมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 และ 2564 ตามลำดับ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS สถานีหลัก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ ส.ส.ท. โดยมีแผนตามงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 6,400,000.00 บาท

2. วัตถุประสงค์

2.1 จัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แทนแบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมสภาพพร้อมทดสอบการทำงานร่วมกับ UPS ของ ส.ส.ท.

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:05:25 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:32:20 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:34:53 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:39:04 +0700

2.2 เพื่อให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีหลักสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง (Service Availability) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.98 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปีต่อสถานีหลัก ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ

2.3 เพื่อให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ ส.ส.ท. เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง และไม่เกิดผลกระทบกับการออกอากาศของเครื่องส่งโทรทัศน์รวมถึงอุปกรณ์ในระบบอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชข้อมูลรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชญาพสุดท้ายรับจำนำที่ประภาราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามา�ื่นข้อเสนอให้แก่องค์กร กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ณ วันประกาศประการลดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประภาราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นวันนี้

3.10 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบเตอร์รี่จากผู้ผลิตโดยตรง โดยมีเอกสารมาแสดง

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:05:25 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:32:20 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:34:53 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:39:04 +0700

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อและขอบเขตของงาน

4.1 ขอบเขตงาน

4.1.1 จัดหาแบตเตอรี่สำรองใช้กับ UPS ยี่ห้อ APC รุ่นที่ ส.ส.ท. มีใช้งานโดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

(1) แบตเตอรี่ที่จะกรองกระแสไฟฟ้าที่มาจากเครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) โดยเฉพาะ มีความจุและจำนวน ดังนี้

(1.1) แบตเตอรี่ใช้กับ UPS ยี่ห้อ APC รุ่น Galaxy MGE 5500 60 kVA 1 เครื่อง จำนวน 34 ถูก มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

(1.1.1) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60896-21 และ IEC 60896-22 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยมีเอกสารจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแสดง และต้องมีการทดสอบอย่างน้อย ดังนี้

(a) Short circuit current and DC internal resistance

(b) Intercell connector performance

(c) Service life at an operating temperature of 40 °C

(1.1.2) ผลทดสอบอายุการใช้งาน (Service Life) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่พิกัดอัตราดิสชาร์จ 3 ชั่วโมง จนเหลือความจุร้อยละ 80 ของพิกัดความจุแบตเตอรี่ ต้องไม่ต่ำกว่า 500 วัน

(1.1.3) พิกัดความจุ ไม่ต่ำกว่า 620 วัตต์ต่อเซลล์ ที่อัตรา 15 นาที แรงดันสุทธิท้าย 1.67 โวลต์ต่อเซลล์ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

(1.1.4) มี Constant Current Discharge Characteristic ที่แรงดันสุทธิท้าย 1.80 โวลต์ ตามเอกสารข้อมูล (Data Sheet) หรือ ผลการทดสอบ (Test Report) ดังนี้

(a) ไม่ต่ำกว่า 405.0 แอมป์ร์ ที่เวลา 5 นาที

(b) ไม่ต่ำกว่า 315.0 แอมป์ร์ ที่เวลา 10 นาที

(c) ไม่ต่ำกว่า 270.0 แอมป์ร์ ที่เวลา 15 นาที

(d) ไม่ต่ำกว่า 175.0 แอมป์ร์ ที่เวลา 30 นาที

(e) ไม่ต่ำกว่า 100.0 แอมป์ร์ ที่เวลา 60 นาที

(f) ไม่ต่ำกว่า 70.0 แอมป์ร์ ที่เวลา 90 นาที

(1.1.5) มี Constant Power Discharge Characteristic ที่แรงดันสุทธิท้าย 1.80 โวลต์ ตามเอกสารข้อมูล (Data Sheet) หรือ ผลการทดสอบ (Test Report) ดังนี้

(a) ไม่ต่ำกว่า 4,425.0 วัตต์ ที่เวลา 5 นาที

(b) ไม่ต่ำกว่า 3,635.0 วัตต์ ที่เวลา 10 นาที

(c) ไม่ต่ำกว่า 2,955.0 วัตต์ ที่เวลา 15 นาที

Digitally signed by Thai PBS

(d) ไม่ต่ำกว่า 2,015.0 วัตต์ ที่เวลา 30 นาที

(e) ไม่ต่ำกว่า 1,225.0 วัตต์ ที่เวลา 60 นาที

(f) ไม่ต่ำกว่า 870.0 วัตต์ ที่เวลา 90 นาที

(1.1.6) อายุใช้งานที่ออกแบบ (Design Life) สูงสุดไม่ต่ำกว่า 10 ปี

ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

(1.1.7) ตัวถังและฝาปิดทำจากวัสดุ Polypropylene (PP) มีคุณสมบัตินอนต่อแรงกระแทก สารเคมี และความร้อน เป็นไปตามมาตรฐาน UL94 หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

(1.1.8) ข้อแบบเตอร์เรลล์แบบ I2-Thread lead alloy รองรับสลักเกลี่ย (Bolt) ขนาด M6 หรือ 1/4-20 UNC

(1.2) แบตเตอรี่ใช้กับ UPS ยี่ห้อ APC รุ่น Galaxy MGE 5500 60 kVA 1 เครื่อง จำนวน 34 ลูก มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

(1.2.1) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60896-21 และ IEC 60896-22 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยมีเอกสารจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแสดง และต้องมีการทดสอบอย่างน้อย ดังนี้

(a) Short circuit current and DC internal resistance

(b) Intercell connector performance

(c) Service life at an operating temperature of 40 °C

(1.2.2) ผลทดสอบอายุการใช้งาน (Service Life) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่พิกัดอัตราดิสชาร์จ 3 ชั่วโมง จนเหลือความจุร้อยละ 80 ของพิกัดความจุแบตเตอรี่ ต้องไม่ต่ำกว่า 500 วัน

(1.2.3) พิกัดความจุ ไม่ต่ำกว่า 88 Ah ที่อัตรา 20 ชั่วโมง แรงดันสุดท้าย 1.75 โวลต์ต่อเซลล์ หรือ ไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ต่อเซลล์ ที่อัตรา 15 นาที แรงดันสุดท้าย 1.67 โวลต์ต่อเซลล์ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

(1.2.4) มี Constant Current Discharge Characteristic ที่แรงดันสุดท้าย 1.80 โวลต์ ตามเอกสารข้อมูล (Data Sheet) หรือ ผลการทดสอบ (Test Report) ดังนี้

(a) ไม่ต่ำกว่า 245.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 5 นาที

(b) ไม่ต่ำกว่า 185.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 10 นาที

(c) ไม่ต่ำกว่า 150.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 15 นาที

(d) ไม่ต่ำกว่า 95.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 30 นาที

(e) ไม่ต่ำกว่า 55.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 60 นาที

(f) ไม่ต่ำกว่า 40.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 90 นาที

(g) ไม่ต่ำกว่า 30.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 2 ชั่วโมง

(h) ไม่ต่ำกว่า 20.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 3 ชั่วโมง

(1.2.5) มี Constant Power Discharge Characteristic ที่แรงดัน

สุดท้าย 1.80 โวลต์ ตามเอกสารข้อมูล (Data Sheet) หรือ ผลการทดสอบ (Test Report) ดังนี้

(a) ไม่ต่ำกว่า 2,780.0 วัตต์ ที่เวลา 5 นาที

(b) ไม่ต่ำกว่า 2,125.0 วัตต์ ที่เวลา 10 นาที

(c) ไม่ต่ำกว่า 1,730.0 วัตต์ ที่เวลา 15 นาที

(d) ไม่ต่ำกว่า 1,110.0 วัตต์ ที่เวลา 30 นาที

(e) ไม่ต่ำกว่า 690.0 วัตต์ ที่เวลา 60 นาที

(f) ไม่ต่ำกว่า 515.0 วัตต์ ที่เวลา 90 นาที

(g) ไม่ต่ำกว่า 415.0 วัตต์ ที่เวลา 2 ชั่วโมง

(h) ไม่ต่ำกว่า 295.0 วัตต์ ที่เวลา 3 ชั่วโมง

(1.2.6) อายุใช้งานที่ออกแบบ (Design Life) สูงสุดไม่ต่ำกว่า 10 ปี

ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

(1.2.7) ตัวถังและฝาปิดทำจากวัสดุ Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทก สารเคมี และความร้อน เป็นไปตามมาตรฐาน UL94 หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

(1.2.8) ข้อแบบเตอร์ริ่งแบบ I2-Thread lead alloy รองรับสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M6 หรือ 1/4-20 UNC

(1.3) แบตเตอรี่ใช้กับ UPS ยี่ห้อ APC รุ่น Galaxy MGE 3500 40 kVA 1 เครื่อง, 30 kVA 15 เครื่อง, 20 kVA 15 เครื่อง และ 15 kVA 6 เครื่อง รวมจำนวน 3,008 ลูก มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

(1.3.1) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61056-21 และ IEC 61056-22 หรือ IEC 60896-21 และ IEC 60896-22 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยมีเอกสารจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแสดง และต้องมีการทดสอบอย่างน้อย ดังนี้

(a) Short circuit current and DC internal resistance

(b) Intercell connector performance

(c) Service life at an operating temperature of 40 °C

หรือ Float service endurance at 40 °C

(1.3.2) ผลการทดสอบความทนในการใช้งาน (Float Service Endurance) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่ต่ำกว่า 260 วัน

(1.3.3) พิกัดความจุ ไม่ต่ำกว่า 7.2 Ah ที่อัตรา 20 ชั่วโมง แรงดันสุดท้าย 1.75 โวลต์ต่อเซลล์ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดังนี้

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/02/2021 15:22:30 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/02/2021 15:22:30 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/02/2021 15:22:30 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/02/2021 15:22:30 +0700

(1.3.4) มี Constant Current Discharge Characteristic ที่แรงดันสุดท้าย 1.80 โวลต์ ตามเอกสารข้อมูล (Data Sheet) หรือ ผลการทดสอบ (Test Report) ดังนี้

- (a) ไม่ต่ำกว่า 27.5 แอมเปอร์ ที่เวลา 5 นาที
- (b) ไม่ต่ำกว่า 18.5 แอมเปอร์ ที่เวลา 10 นาที
- (c) ไม่ต่ำกว่า 14.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 15 นาที
- (d) ไม่ต่ำกว่า 8.5 แอมเปอร์ ที่เวลา 30 นาที
- (e) ไม่ต่ำกว่า 4.5 แอมเปอร์ ที่เวลา 60 นาที
- (f) ไม่ต่ำกว่า 2.5 แอมเปอร์ ที่เวลา 2 ชั่วโมง
- (g) ไม่ต่ำกว่า 2.0 แอมเปอร์ ที่เวลา 3 ชั่วโมง

(1.3.5) มี Constant Power Discharge Characteristic ที่แรงดันสุดท้าย 1.80 โวลต์ ตามเอกสารข้อมูล (Data Sheet) หรือ ผลการทดสอบ (Test Report) ดังนี้

- (a) ไม่ต่ำกว่า 300.0 วัตต์ ที่เวลา 5 นาที
- (b) ไม่ต่ำกว่า 205.0 วัตต์ ที่เวลา 10 นาที
- (c) ไม่ต่ำกว่า 160.0 วัตต์ ที่เวลา 15 นาที
- (d) ไม่ต่ำกว่า 100.0 วัตต์ ที่เวลา 30 นาที
- (e) ไม่ต่ำกว่า 55.0 วัตต์ ที่เวลา 60 นาที
- (f) ไม่ต่ำกว่า 34.5 วัตต์ ที่เวลา 2 ชั่วโมง
- (g) ไม่ต่ำกว่า 25.0 วัตต์ ที่เวลา 3 ชั่วโมง

(1.4) อายุใช้งานที่ออกแบบ (Design Life) ลุงสุดไม่ต่ำกว่า 5 ปี ท่ออุณหภูมิ

25 องศาเซลเซียส

(1.5) ตัวถังและฝาปิดทำจากวัสดุ Polypropylene (PP) หรือ Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทก สารเคมี และความร้อน เป็นไปตามมาตรฐาน UL94 หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

(1.6) ข้อแบบเตอร์รีแบบ F2-Faston Tab 250

(1.7) สามารถบรรจุในโนมูลแบบเตอร์รีมาตรฐานของ UPS รุ่น SYBT4 ได้ โดยมีขนาด ดังนี้

(1.7.1) ความยาว 151 มิลลิเมตร และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน

± 3 มิลลิเมตร

(1.7.2) ความกว้าง 65 มิลลิเมตร และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน

± 3 มิลลิเมตร

(1.7.3) ความสูง 94 มิลลิเมตร และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน

± 3 มิลลิเมตร

(1.7.4) ความสูงโดยรวมสูงสุด ไม่เกิน 103 มิลลิเมตร

- (2) แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้า (Nominal Voltage) 12 โวลต์ต่อสูก
- (3) แบตเตอรี่แบบ Monobloc บรรจุเซลล์แบตเตอรี่จำนวน 6 เซลล์ต่อสูก
- (4) Float Charging Voltage 2.25 – 2.30 VDC ต่อเซลล์ หรือ 13.50 –

13.80 VDC ต่อสูก

(5) แผ่นกั้นระหว่างแผ่นธาตุ (Separator) ต้องเป็นชนิดไยแก้ว (Absorbent Glass Mat: AGM) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

(6) ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีเอกสารมาแสดง

(7) ต้องมีอายุนับจากวันที่ผลิตจากโรงงานถึงวันส่งมอบแบตเตอรี่ไม่เกิน 90 วัน โดยต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ไว้ที่แบตเตอรี่ทุกสูกอย่างชัดเจน ตามมาตรฐาน IEC 61056-1 หรือ IEC 60896-21 หรือตามมาตรฐานอ้างอิงของแบตเตอรี่ของแต่ละยี่ห้อที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

4.1.2 จัดหาสายเคเบิลและสลักเกลียวสำหรับต่อระหว่างแบตเตอรี่ ที่มีคุณลักษณะตามคำแนะนำของผู้ผลิต

4.1.3 จัดหาบริการขนส่งแบตเตอรี่ใหม่ไปยังสถานที่ติดตั้ง รายละเอียดตามภาคผนวก ก.

4.1.4 จัดหาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่และสายเคเบิล รายละเอียดตามภาคผนวก ก.

4.1.5 จัดหาบริการทดสอบและ Commissioning จากผู้ผลิต UPS โดยมีเอกสารใบเสนอราคา หรือใบสั่งซื้อ หรือสัญญาณ Commissioning จากผู้ผลิต UPS มาแสดงในวันยื่นประกวดราคา

4.1.6 จัดหาบริการตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่อกล่องระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี

4.1.7 จัดการอบรมแบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

4.2 เงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอ

4.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรหลักในการติดตั้งอย่างน้อย ประกอบด้วย

(1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง UPS อย่างน้อย 5 ปี ทำหน้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(2) วิศวกรไฟฟ้า ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ทำหน้าที่ควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารสำเนาใบอนุญาตพร้อมลงนามรับรองสำเนามาแสดง

4.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบคุณลักษณะของ UPS รุ่นที่ ส.ส.ท. มีใช้งาน ตามภาคผนวก ข. และเสนอแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช้งานร่วมกับ UPS แต่ละรุ่น ได้เป็นอย่างดี

4.2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้ผู้ผลิต UPS หรือผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ทำหน้าที่ทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ร่วมกับ UPS (Commissioning Test) ของ ส.ส.ท.

4.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม 4.3.1 อย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตลอดอายุการใช้งานเครื่อง UPS ของ สสท.

4.3 ข้อเสนอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อเสนอทางการเงิน ส่วนที่ 2 ข้อเสนอทางเทคนิค ส่วนที่ 3 ข้อเสนอทางการบริหาร

4.3.1 เอกสารส่วนที่ 1 ข้อเสนอทางการเงิน

(1) สรุปราคาของโครงการ ต้องจำแนกราคาตามหมวดงาน อย่างน้อยดังนี้

- (1.1) แบบเตอร์และส่วนควบ
- (1.2) งานติดตั้งและการทดสอบ
- (1.3) งานขนส่ง

(2) รายการ Bill of Quantity (BOQ) ต้องแสดงราคาต่อหน่วย จำนวน และราคารวมเป็นรายสถานีฯ ตามภาคผนวก ฯ. ดังนี้

- (2.1) ค่าแบบเตอร์และวัสดุ
- (2.2) ค่าติดตั้งและการทดสอบ รวมค่าปรับปรุงเร็ค (หากมี)
- (2.3) ค่าขนส่ง

4.3.2 เอกสารส่วนที่ 2 ข้อเสนอทางเทคนิค ประกอบด้วย

(1) เอกสารชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนด (State of Compliance: SOC) รายชื่อตามข้อกำหนด โดยระบุหมายเลขชุด บทที่ หน้า หัวข้อ ฯลฯ ของเอกสารอ้างอิง อย่างชัดเจนและครบถ้วน ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อกำหนด (หากมี) ให้ระบุลงในคอลัมน์ "หมายเหตุ" และให้ส่งมอบไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ ผ่านทางอีเมลให้แก่ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการ Prathanat@thaipbs.or.th

(2) เอกสารอ้างอิง ออาทิ เอกสารข้อมูล แคตตาล็อก คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน เป็นต้น ที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการ

(3) เอกสารรับรองต่างๆ ออาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต มาตรฐาน การทดสอบ ใบรับรองการผลิต ใบรับรองการใช้งาน เป็นต้น ที่ระบุให้ต้องแสดง

- (4) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามข้อ 4.2.1
- (5) รายชื่อบุคลากรหลักพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 4.2.1

4.3.3 เอกสารส่วนที่ 3 ข้อเสนอทางการบริหาร ประกอบด้วย

- (1) แผนงาน ขั้นตอน และวิธีการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- (2) รายการเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานติดตั้งและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารพร้อมภาพถ่ายมาแสดง

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:05:25 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:32:20 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:34:53 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:39:04 +0700

4.3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา (ฝ่ายมี) ไว้ในเอกสารข้อเสนอ โครงการและเอกสารประกอบอื่นๆ ทุกแผ่น ทั้งระบุเลขหน้าทุกแผ่น โดยการนับหมายเลขอหน้าให้แยกออกจากกันสำหรับเอกสารส่วนที่ 1 เอกสารส่วนที่ 2 และเอกสารส่วนที่ 3

4.3.5 ข้อกำหนดหรือข้อความใด รวมถึง ข้อความในเอกสารหรือประกาศเพิ่มเติมส่วนใด ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะและมาตรฐานของวัสดุ อุปกรณ์ และระบบ ที่มีความไม่ชัดเจน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนแต่มีเกณฑ์หรือค่าหรือวิธีการหรือประสิทธิภาพแตกต่างกัน ให้ตีความหรือดำเนินการไป ในแนวทางทางที่ดีกว่าเสมอ

4.3.6 เอกสารตาม 3.10 หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาไทย ประกอบ

4.4 งานติดตั้งและทดสอบ

4.4.1 ผู้ขายต้องเสนอแผนและกำหนดการติดตั้งให้กับ ส.ส.ท. หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

4.4.2 ผู้ขายต้องจัดทำเอกสารขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานสำรวจ ชนส่าง ติดตั้ง ทดสอบ ขันย้าย และตรวจสอบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.4.3 ผู้ขายต้องทำการทดสอบแบบต่อรีดโดยสุ่มทดสอบตามมาตรฐาน ISO 2859 หรือ มอก. 465 ระดับการตรวจสอบทั่วไป II ใช้แผนการซักตัวอย่างเชิงเดี่ยวสำหรับการทดสอบแบบปกติ ใช้เกณฑ์การยอมรับและไม่ยอมรับที่ขีดจำกัดคุณภาพที่ยอมรับ (Acceptable Quality Limit: AQL) 0.010 เพื่อให้ได้แบบต่อรีที่มีความถูกต้องและประสิทธิภาพตามข้อกำหนด ดังนี้

ขนาดรุ่น	ขนาดตัวอย่าง (ระดับการตรวจสอบทั่วไป II)
26 ถึง 50	8
91 ถึง 150	20
501 ถึง 1 200	80
1 201 ถึง 3 200	125

โดยทำการทดสอบอย่างน้อย ดังนี้

- (1) การทดสอบโอมมิก (Ohmic Test) โดยทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - (1.1) การทดสอบความต้านทาน (Resistance)
 - (1.2) การทดสอบความนำไฟฟ้า (Conductance)
 - (1.3) การทดสอบอิมพีเดนซ์ (Impedance)
- (2) วัดแรงดันไฟฟ้า ดังนี้
 - (2.1) ขณะประจุเต็ม (Float Voltage)
 - (2.2) หลังคายประจุ (Discharge Voltage)

(3) การทดสอบความจุ (Capacity Test) โดยทดสอบเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตแบตเตอรี่

4.4.4 ผู้ขายต้องจัดทำหมายเลขอแสดงลำดับแบบเตอร์ทุกครั้งโดยแยกเป็นรายสถานี

4.4.5 ผู้ขายต้องจัดทดสอบเบิร์ลกระห่วงแบตเตอรี่ที่มีความด้านทานตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามมาตรฐาน IEEE 1187 มีข้อสัญจรลงกับข้อแบตเตอรี่แต่ละรุ่น

4.4.6 ผู้ขายต้องปรับตั้งค่าการอัดประจุของ UPS ตามคำแนะนำของผู้ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ให้ได้มากที่สุดและคุ้มค่ากับงบประมาณของ ส.ส.ท.

4.4.7 ผู้ขายต้องกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และมีควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับการออกอากาศและทรัพย์สินของ ส.ส.ท. รวมถึงทรัพย์สินของผู้ให้เช่ากรณีที่ ส.ส.ท. มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร หากเกิดความเสียหายขึ้นจากการดำเนินการของผู้ขาย ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ส.ส.ท. เต็มจำนวน ตามระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.4.8 ผู้ขายต้องตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ โดยการวัดค่าทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย ดังนี้

(1) ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)

(2) ค่าความต้านทานภายใน (Internal Resistance)

(3) ค่าความนำไฟฟ้า (Conductance)

4.4.9 ผู้ขายต้องจัดทำรายงานเป็นรายสถานีฯ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยดังนี้

(1) แรงดันไฟฟ้า หรือ ความต้านทานภายใน หรือ ความนำไฟฟ้า

(2) ความต้านทานของสายเคเบิล

(3) Float Charging Voltage

(4) Battery Temperature

(5) Ambient Temperature

(6) Runtime Calibration

(7) ผลประเมินประสิทธิภาพแบตเตอรี่กับการทำงานของ UPS โดยผู้ผลิต UPS

4.5 การอบรม

4.5.1 ผู้ขายต้องจัดเตรียมเอกสารการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ โดยมีหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้

(1) ทฤษฎี มาตรฐาน และคุณลักษณะของแบตเตอรี่

(2) การใช้งาน การประจุ การคายประจุ

(3) การตรวจสอบ และการประเมินสภาพแบตเตอรี่

(4) การปรับตั้งค่าการอัดประจุ

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:05:25 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:32:20 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:34:53 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:39:04 +0700

4.5.2 ผู้ขายต้องส่งมอบเอกสารการอบรมให้ ส.ส.ท. ก่อนการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.5.3 ผู้ขายต้องจัดการอบรมแบบออนไลน์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

4.6 การรับประกัน

4.6.1 แบตเตอรี่ที่เสนอต้องมีการรับประกันไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องเป็นการรับประกัน

จากผู้ผลิตแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารมาแสดง

4.6.2 ผู้ขายต้องเสนอผังงาน (Flow Chart) และขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตั้งแต่ การรับแจ้งจนถึงการจัดทำรายงาน โดยระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ส.ส.ท. ผู้ขาย แบตเตอรี่ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้บำรุงรักษา UPS และผู้ผลิต UPS

4.6.3 ผู้ขายต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่และวัสดุที่ส่งมอบในโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน โดยสามารถปรับให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาเครื่อง UPS ได้

4.6.4 ผู้ขายต้องตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ โดยการวัดค่าทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย ดังนี้

(1) ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)

(2) ค่าความต้านทานภายใน (Internal Resistance)

(3) ค่าความนำไฟฟ้า (Conductance)

4.6.5 ผู้ขายต้องจัดทำรายงานเป็นรายสถานีฯ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยดังนี้

(1) แรงดันไฟฟ้า หรือ ความต้านทานภายใน หรือ ความนำไฟฟ้า

(2) ความต้านทานของสายเคเบิล

(3) Float Charging Voltage

(4) Battery Temperature

(5) Ambient Temperature

(6) Runtime Calibration

(7) ผลประเมินประสิทธิภาพแบตเตอรี่กับการทำงานของ UPS โดยผู้ผลิต UPS

4.6.6 ผู้ขายต้องกำหนดเกณฑ์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อย่างน้อย ดังนี้

(1) ลักษณะกายภาพผิดปกติ เช่น บวม ละลาย มีอุณหภูมิสูง เป็นต้น

(2) ค่า Internal Resistance สูงเกินค่าที่ระบุในเอกสารข้อมูลของแต่ละรุ่น

(3) ค่าความจุต่ำกว่า 80% ของค่าพิกัดที่ระบุโดยผู้ผลิต เมื่อทดสอบด้วยวิธี Capacity Test หรือการวัดค่าความนำไฟฟ้า

4.6.7 ผู้ขายต้องจัดหาแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้บำรุงรักษา UPS หรือ ส.ส.ท. กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการ ได้ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ ส.ส.ท. ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ

มูลค่า้งานที่ส่งมอบของสถานีฯ นั้น และจัดทำรายงานการแก้ไขให้กับ ส.ส.ท. ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่แก้ไขแล้วเสร็จ

4.6.8 แบบเตอรี่ที่นำมาเปลี่ยนใหม่ต้องเป็นเยี่ยห้อและรุ่นเดียวกับที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ยกเว้น

(1) กรณีที่ผู้ผลิตได้ยุติการผลิตในรุ่นดังกล่าวแล้ว อนุโถมให้จัดหาแบบเตอรี่รุ่นใหม่จากผู้ผลิตรายเดียวกันที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาเปลี่ยนแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ส.ท. ก่อนดำเนินการ

(2) กรณีที่แบบเตอรี่ยึห้อและรุ่นที่ใช้งานในโครงการนี้เกิดความผิดปกติและเสื่อมสภาพก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากโรงงานผู้ผลิต หรือมีอัตราความผิดปกติและเสื่อมสภาพสูงกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนแบบเตอร์ในแต่ละรุ่น ส.ส.ท. สามารถระบุให้ใช้แบบเตอรี่ยึห้อและรุ่นอื่นที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาเปลี่ยนแทนได้

5. กำหนดเวลาส่งมอบ

การส่งมอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

5.1 การส่งมอบแบบเตอรี่ ณ สถานที่ที่ผู้ขายกำหนด ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

5.2 การส่งมอบงานติดตั้ง ณ สถานีฯ รายละเอียดตามภาคผนวก ให้แล้วเสร็จภายใน 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

อาศัยความตามข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 83 (2) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

6.1 กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้คะแนนประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้

6.1.1 เกณฑ์ราคา กำหนดน้ำหนักร้อยละ 30

6.1.2 เกณฑ์คุณภาพ กำหนดน้ำหนักร้อยละ 70

6.2 เกณฑ์คุณภาพ น้ำหนักร้อยละ 70 ประกอบด้วย

6.2.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ 40

6.2.2 บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักร้อยละ 30

6.3 กำหนดเกณฑ์การพิจารณาอย่างในการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้

6.3.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค น้ำหนักร้อยละ 40 ประกอบด้วย

ทักษิณ ชุมพาณิช
กุล

ธีรชุทธ พ่อเจริญ

(1) ผลทดสอบอายุการใช้งาน (Service Life) หรือความทนในการใช้งาน (Float Service Endurance) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ให้น้ำหนักร้อยละ 20 อายุการใช้งานหรือความทนในการใช้งานที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ของแบตเตอรี่ มีค่าอ้างอิงในการให้คะแนน ดังนี้

อายุการใช้งาน/ความทนในการใช้งานที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส	คะแนน
ตั้งแต่ 260 วัน แต่ไม่ถึง 500 วัน	20 คะแนน
ตั้งแต่ 500 วัน แต่ไม่ถึง 750 วัน	40 คะแนน
ตั้งแต่ 750 วัน แต่ไม่ถึง 1 100 วัน	60 คะแนน
ตั้งแต่ 1 100 วัน แต่ไม่ถึง 1 700 วัน	80 คะแนน
ตั้งแต่ 1 700 วัน ขึ้นไป	100 คะแนน

และถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนรุ่นของแบตเตอรี่

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

(2) อายุการใช้งานที่ออกแบบ ให้น้ำหนักร้อยละ 20

อายุการใช้งานที่ออกแบบ มีค่าอ้างอิงในการให้คะแนน ดังนี้

อายุการใช้งานที่ออกแบบ	คะแนน
สูงกว่าข้อกำหนดไม่เกิน 1 ปี	50 คะแนน
สูงกว่าข้อกำหนดมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	75 คะแนน
สูงกว่าข้อกำหนดมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป	100 คะแนน

และถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนรุ่นของแบตเตอรี่

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

6.3.2 บริการหลังการขาย น้ำหนักร้อยละ 30 ประกอบด้วย

(1) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้น้ำหนักร้อยละ 15 โดยพิจารณาจากสัดส่วนของระยะเวลาที่รับประกันแบตเตอรี่แต่ละรุ่น ดังนี้

เงื่อนไข	คะแนน
รับประกันจากโรงงานผู้ผลิต 1 ปี + รับประกันจากผู้ขาย 2 ปี	50 คะแนน
รับประกันจากโรงงานผู้ผลิต 2 ปี + รับประกันจากผู้ขาย 1 ปี	75 คะแนน
รับประกันจากโรงงานผู้ผลิต 3 ปี ขึ้นไป	100 คะแนน

และถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนรุ่นของแบตเตอรี่

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

สมศักดิ์ สฤษดิ์
ทัศน์สุวรรณ

ธีรชุทธ พลเชื้อ

(2) รายการตรวจสอบคุณภาพแบบเตอร์ในช่วงการรับประกัน ให้น้ำหนัก
ร้อยละ 15 โดยพิจารณาจากการตรวจสอบ ดังนี้

เงื่อนไข	คะแนน
วัดค่าแรงตันไฟฟ้า	50 คะแนน
วัดค่าแรงตันไฟฟ้า และค่าความต้านทานภายใน	75 คะแนน
วัดค่าแรงตันไฟฟ้า และค่าความนำไฟฟ้า	75 คะแนน
วัดค่าแรงตันไฟฟ้า ค่าความต้านทานภายใน และค่าความนำไฟฟ้า	100 คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้

ยื่นข้อเสนอที่มา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 7.1 วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ | 6,400,000.00 บาท |
| 7.2 วงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง | 6,400,000.00 บาท |
| 7.3 ราคากลาง | 6,400,000.00 บาท |

8. คาดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงวดงานเป็น 1 งวด และจ่ายเงินงวดเดียวหลังจากที่ ส.ส.ท. ได้อนุมัติการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ 0.10 ต่อวันของมูลค่างานทั้งหมด

10. การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ระยะเวลาการรับประกันแบบเตอร์ วัสดุ และการติดตั้งไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ส.ส.ท. ได้
อนุมัติการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ກາຄຸຜົນວາ ກ.
UPS ປະຈຳສານເສື່ອສັງລູາມໂທຮ້ອດຕົ້ນກາພິບຕີໃນຮະບປົດຈົດອອກຫຼັກ 39 ສພາໄມ

No.	Engineering Division	Station Name	UPS Model	kVA	Battery Model	Qty.	Mod.	String	Address		Location
									Latitude	Longitude	
1	ກຮງເທດ	ບໍລະຍຸ 2	Galaxy 5500	60	XHRL 12620W FR	34	-	2	222 ຂອງປະຊາດ 2 ຂົນ 84 ກ.ຮາຕັກຮານ ເຊື້ອເຫັນເວັບ	13.7543	100.54027
2	ກຮງເທດ	ການຟັງບຸກ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ກຽມທາງໝານນາຄຣ		
3	ກຮງເທດ	ສິ່ງທຶນ	Galaxy 3500	15	GP 1272 F2	64	8	2	17 ໜູ້ທີ 5 ຕະນະອານຸມັງ ລົ້ມືອງ ຈົການູນບຸກ	14.074444	99.420556
4	ສະພແກ້ວ	ຕຣາດ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	29/1 ໜູ້ທີ 9 ທ.ກຳເປົ້ານ ອົກປະບານຮັດສັນ ວິຊີທຶນ	14.836115	100.377004
5	ສະພແກ້ວ	ຮະຍອງ	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	ເຫົາຍາດາ ຕັບນາພ ວິເນືອງ ຈ.ຮະຍອງ	12.19551	102.29844
6	ສະພແກ້ວ	ລັດຍັງ	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	ເຫົາຍາດາ ນັກ ດັກ ວິເນືອງ ຈ.ຮະຍອງ	12.675987	101.412925
7	ສະຫຼາ	ຕັ້ງ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	108 ໜູ້ທີ 5 ຕະຫາວິຫຼາຍ ຖ.ສັງເກດ ທະນົກ	7.656956	99.486511
8	ສະຫຼາ	ຢະຄາ	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	128	16	4	ເຫົາປົກຍິຍືບ ວ.ບັນເນັດຕາ ຈ.ຍະຄາ	6.335338	101.369309
9	ສະຫຼາ	ສ່າງຫຼາ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ເຫົາຂອຫາສີ ວ.ນັດຖິມ ຈ.ສະຫຼາ	7.01517	100.51969
10	ສະຫຼາ	ເຫຼຸດ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ຄວາມຝົງມາ ວິເນືອງ ຈ.ສູງສູ	6.63537	100.0256
11	ສັງນູນຮົດຈຳນັກ	ນົກຮົດຈຳນັກ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ດັນຄອກສັງຮົດຈຳນັກ ທ.ກໍາເຊີວ ວິເນືອງ ຈ.ນົກຮົດຈຳນັກ	8.36679	99.97721
12	ສັງນູນຮົດຈຳນັກ	ນົກ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ເຫົາໂນະເສດ ດັນການໃນ ຕັ້ງຫຼັງ ວິເນືອງ ຂົງກົດ	7.89871	98.3953
13	ສັງນູນຮົດຈຳນັກ	ສູງສູ	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	192	24	6	ເຫົາທາງໝາດ ຕົມທະມົນຕີ່ ວິເນືອງ ຂົງກົດຮົດຈຳນັກ	9.09233	99.34853
14	ຫຼຸມພັດ	ຫຼຸມພັດ	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	46/14 ໜູ້ທີ 3 ທ.ບາງຄັກ ວິເນືອງ ຈ.ຫຼຸມພັດ	10.53081	99.19148
15	ຫຼຸມພັດ	ປະຈາບຕື່ອງນິນ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ເຫົາຖານຮັດຕະຫຼອງ ທ.ຫຼຸມພັດ ວິເນືອງ ຈ.ປະຈາບຕື່ອງນິນ	11.90594	99.8013
16	ຫຼຸມພັດ	ຮະນອງ	Galaxy 3500	15	GP 1272 F2	64	8	2	ເຫົາເນື້ອງສູງ ທ.ບາງຄັນ ວິເນືອງ ຈ.ຮະນອງ	10.028664	98.669486
17	ເຮືອງໃຈນັກ	ເຮືອງໃຈນັກ	Galaxy 3500	40	GP 1272 F2	96	12	3	ຕອຍສູກພ ທ.ສູກພ ວິເນືອງ ຈ.ເຮືອງໃຈນັກ	18.80814	98.91502
18	ເຮືອງໃຈນັກ	ເຮືອງໃຈນັກ	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	ຄອບຍຸພ ທ.ເຮືອງໃຈນັກ ວິເນືອງ ຈ.ເຮືອງໃຈນັກ	19.813755	99.867041
19	ເຮືອງໃຈນັກ	ແມ່ຍອງສອນ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ຄອຍກອນນູ່ ທ.ຈອນຄົາ ວິເນືອງ ຈ.ມ່ຍອງສອນ	19.29755	97.95795
20	ສັງນູນຮົດຈຳນັກ	ຕາກ	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	ເຫົາ 1010 ດັຕກ-ແມ່ລອດ ຕ.ແມ່ລອດ ວິເນືອງ ຈ.ຕາກ	16.778691	98.927687

UPS ประจำสถานีส่งทัญญາณฯ ระหว่างการพัฒนาศักดิ์ในระบบดิจิทัลหลัก 39 สถานี (ต่อ)

No.	Engineering Division	Station Name	UPS Model	kVA	Battery Model	Qty.	Mod.	String	Address	Location
										Latitude
21	สุขุมวิท	นครสรราษฎร์	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	เทาบก. ปากน้ำเพ็ง บ.เมือง จ.นครราชสีมา	15.71617
22	สุขุมวิท	สุขุมวิท 3	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	94/1 หมู่ที่ 3 ต.ไกรอาบ บ.เมือง จ.นครราชสีมา	16.984763
23	สุขุมวิท	เพชรบูรณ์	Galaxy 3500	15	GP 1272 F2	64	8	2	179 หมู่ที่ 7 ต.วังนม บ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	16.251014
24	แม่ริม	แม่ริม	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ถนนป่ากังสี ต.ไทรร้อย บ.ดำเนชัย จ.เชียงใหม่	17.92269
25	แม่ริม	น่าน	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	เตาพิมแม่ว ต.ยันตระภิโนค บ.เมือง จ.น่าน	18.74264
26	แม่ริม	ลำปาง	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	ตรอกชุม ต.พรบาก บ.เมือง จ.ลำปาง	18.234928
27	แม่ริม	อุดรธานี	Galaxy 3500	15	GP 1272 F2	64	8	2	ต.สุขะเนา บ.เมือง จ.อุดรธานี	17.619686
28	เชียงใหม่	เชียงใหม่	Galaxy 3500	15	GP 1272 F2	64	8	2	ภูกระดึง ต.สานดิม บ.เมือง จ.เชียงใหม่	17.470655
29	เชียงใหม่	เชียงใหม่	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	205 หมู่ที่ 8 ต.โนกสี บ.เมือง จ.เชียงใหม่	16.463686
30	เชียงใหม่	เชียงใหม่	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	412 หมู่ที่ 1 ต.บงกชือก บ.เมือง จ.เชียงใหม่	15.72957
31	เชียงใหม่	เชียงใหม่	Galaxy 3500	15	GP 1272 F2	64	8	2	328 หมู่ที่ 6 ถนนยอดหาดทุ่ง บ.เมือง จ.เชียงใหม่	18.35669
32	เชียงใหม่	เชียงใหม่	Galaxy 5500	60	GPL 12880	34	-	2	179 หมู่ที่ 13 บ้านเรือน บ.เพลน จ.อุบลราชธานี	17.664041
33	เชียงใหม่	เชียงใหม่	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	212 หมู่ที่ 3 ถนนคงสูร ต.บางทราย บ.เมือง จ.เชียงใหม่	16.613679
34	อุบลราชธานี	สกลนคร	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	ถนน ต.ห้วยยาง บ.เมือง จ.สกลนคร	17.13605
35	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	122 หมู่ที่ 7 ต.หนองอ้อ บ.หนองอ้อ จ.อุบลราชธานี	15.381667
36	สระบุรี	สระบุรี	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	272 หมู่ที่ 9 ต.โคกกระดอง บ.เมือง จ.สระบุรี	14.947688
37	สระบุรี	ร่องรอย	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	59 หมู่ที่ 14 บ.ร่องรอย ต.โคกกระดอง บ.เมือง จ.ร่องรอย	15.97835
38	อุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	Galaxy 3500	20	GP 1272 F2	64	8	2	ต.ซึ้ง บ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	15.042331
39	สระบุรี	สระบุรี	Galaxy 3500	30	GP 1272 F2	96	12	3	227 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ บ.เมือง จ.สระบุรี	14.91952

ภาคผนวก ช.

รายภารก Bill of Quantity (BOQ) โครงการเบตเตอร์ UPS สำนักหอศิลป์ 39 สำนัก

ลำดับที่	ส่วนที่ต้องการซื้อขาย	UPS Model	แบบต่อรี	ติดตั้งและทดสอบ	รวม	%มูลค่า
		รุ่น	รุ่นต่อห้อง	จำนวน	ราคาร	
1	บีทัค 2	Galaxy 5500			34	
2	กาญจนบุรี	Galaxy 3500			64	
3	สิงห์บุรี	Galaxy 3500			64	
4	ตราด	Galaxy 3500			64	
5	จันทบุรี	Galaxy 3500			96	
6	สระบุรี	Galaxy 3500			96	
7	ตราชวี	Galaxy 3500			64	
8	ยะลา	Galaxy 3500			128	
9	สงขลา	Galaxy 3500			64	
10	สตูล	Galaxy 3500			64	
11	นครศรีธรรมราช	Galaxy 3500			64	
12	ภูเก็ต	Galaxy 3500			64	
13	สระแก้ว	Galaxy 3500			192	
14	ชุมพร	Galaxy 3500			96	
15	ประจวบคีรีขันธ์	Galaxy 3500			64	

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:32:20 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:34:33 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:39:04 +0700

ຮາຍການ BOQ ໂຄງການແບຕເດອກ໌ UPS ສານື້ນໜັກ 39 ສານີ່ (ຕົວ)

ລຳດັບທີ	ສານີ້ສັງຄູບພານໂທຮ່າຍ	UPS Model	ແປຕເດອກ໌	ຕິດຕັ້ງແຮມຫຼາຍດສອບ	ຮວມ	ໜາຍເຫດ
16	ຮະນອງ	Galaxy 3500	ຮຸ່ມ	ຮາຄາທ່ອງໜ່ວຍ	ຈຳນວນ	ຮາຄາ
17	ເຊື່ອງທຳມົງ	Galaxy 3500			64	
18	ເຊື່ອງຮາຍ	Galaxy 3500			96	
19	ແນ່ຍ່ອດສອນ	Galaxy 3500			96	
20	ຕາກ	Galaxy 3500			64	
21	ນົມຮັສວຽກ	Galaxy 3500			96	
22	ສົ່ງຫຍ່ຍ	Galaxy 3500			96	
23	ເພື່ອບຸນຍືນ	Galaxy 3500			64	
24	ແພົ່ວ	Galaxy 3500			64	
25	ນໍານ	Galaxy 3500			64	
26	ລົ້ມປາງ	Galaxy 3500			96	
27	ອຸດຮົດຕົກ	Galaxy 3500			64	
28	ເລີຍ	Galaxy 3500			64	
29	ໜອນກຳນົມ	Galaxy 3500			96	
30	ໜູຍກົມ	Galaxy 3500			64	
31	ປຶກຈຳກັງ	Galaxy 3500			64	

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:05:25 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:32:20 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:34:53 +0700

Digitally signed by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:39:04 +0700

รายการ BOQ โครงการแบตเตอรี่ UPS สำนักห้องแม่ 39 สำนัก (ต่อ)

ลำดับที่	สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์	UPS Model	รุ่น	แบบตู้ครัว	ตู้ตั้งและติดต่อกับ	รวม	หมายเหตุ
32	บุตระโน	Galaxy 5500		รากาต้อมหน่วย	จันวน	รากา	
33	มุกดาหาร	Galaxy 3500			64		
34	สกลนคร	Galaxy 3500			96		
35	อุบลราชธานี	Galaxy 3500			96		
36	นครราชสีมา	Galaxy 3500			96		
37	ร้อยเอ็ด	Galaxy 3500			64		
38	ศรีสะเกษ	Galaxy 3500			64		
39	สระภูรี	Galaxy 3500			96		

Digital signature by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:05:25 +0700

Digital signature by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:32:20 +0700

Digital signature by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:34:53 +0700

Digital signature by Thai PBS
Date: 17/09/2024 15:39:04 +0700



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ จัดทำแบบเตอร์รี่ UPS สถานีหลัก 39 สถานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิศวกรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,400,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ลักษณะงาน
 - 3.1 จัดทำผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แทนแบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมสภาพพร้อมทดสอบการทำงานร่วมกับ UPS ของ ส.ส.ท. สำหรับสถานีหลัก จำนวน 39 สถานี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 6,400,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางคำนวณ เป็น 6,631,860.00 บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดครรภ์หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงขอกำหนดราคา กลางให้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายดอนตรี ทากرم ผู้จัดการฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4 ประธานคณะกรรมการ
 - 6.2 นายนมพันธ์ วงศ์พา หัวหน้าส่วนงานวิศวกรรมสุรินทร์ กรรมการ
 - 6.3 นายวีรยุทธ พလเยี่ยม วิศวกร กรรมการ
 - 6.4 นางสาวปรารถนา สถาปัณญา วิศวกร เลขานุการ

Digital signature by Thai PBS
Date: 31/07/2024 17:29:48 +0700

Digital signature by Thai PBS
Date: 31/07/2024 17:19:11 +0700

Digital signature by Thai PBS
Date: 31/07/2024 17:17:57 +0700

Digital signature by Thai PBS
Date: 31/07/2024 17:15:06 +0700